

1 A Checklista vid granskning av återkommande kontrollrapport för cisterner och tillhörande ledningar

Exempel på ifylld kontrollrapport finns i *bilaga 9*, de flesta kontrollrapporter som inkommer torde vara utformade på ett snarlikt sätt med motsvarande rubriker.

1 Då kontrollrapporten inkommit granska särskilt följande uppgifter:

<input type="checkbox"/> Ägare och adressuppgifter	Jämför uppgifterna med MHNs tillsynsregister, rätta vid behov.	
<input type="checkbox"/> Uppgifter om cisternen (volym, belägenhet etc.)		
<input type="checkbox"/> Typ av cistern (K- el. S-cistern)		
<input type="checkbox"/> Uppgifter om rörledning		Om cistern och eller rörledning inte är helt inspekterbara ska de betraktas som markförlagda
<input type="checkbox"/> Cistern inspekterbar runt om		
<input type="checkbox"/> Rörledning går att okulärkontrollera		
<input type="checkbox"/> Kontrollresultat		
<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	Ja eller Nej ska vara ikryssat, d.v.s. täthetsprovning utförd	
<input type="checkbox"/> Kontrollomdöme		

Det är i övrigt inte nödvändigt att granska kontrollrapportens detaljer.

2 Kontakta det ackrediterade företaget för förfrågan om något är oklart.

3 Om misstankar om felaktig eller ofullständigt genomförd kontroll skulle uppkomma kontakta, så som nämnts i föregående punkt, kontrollorganet. Skulle det inte innebära att frågetecknen rätas ut bör SWEDAC, som har tillsyn över kontrollorganen, kontaktas.

4 Svara på inkommen kontrollrapport. Se exempel på följande sidor:

1B - Exempel 1 svar på kontrollrapport: Inga anmärkningar, markförlagd

1C - Exempel 2 svar på kontrollrapport: Inga anmärkningar, ovan mark

1D - Exempel 3 svar på kontrollrapport: Vissa anmärkningar

1E - Exempel 4 svar på kontrollrapport: Allvarligare anmärkningar

1F - Föreläggande om åtgärder, vid allvarligare anmärkningar

Mall för bedömning av skadade cisterner i *bilaga 11* kan vara till hjälp för att bestämma svar/föreläggande efter kontroll som visat på korrosionsskador.

5 Om kontrollrapport inte inkommit: Se exempel

1H - Föreläggande om kontroll