

1 D Exempel 3 svar på kontrollrapport (vissa anmärkningar)

plats för kommunlogo
kontorets tel, etc..

MEDDELANDE
2xxx-xx-xx Dnr.....

1(1)

Återkommande kontroll av cistern och tillhörande rörledningar på fastigheten.....

Ni har låtit kontrollera Er cistern för eldningsolja/diesel/spillolja om xxxx liter på rubricerade fastighet.

Kontrollrapport har tillsänts miljöskyddskontoret

Kontrollen är utförd xxxx-xx-xx av

Cisternen är belägen i marken utanför skyddsområde för vatten (ändra till vad som gäller)

Cisternen har bedömts vara betryggande. Rörledningar till pannan skall dock bytas till korrosionsbeständigt material (ändra till aktuell anmärkning)

Nästa kontroll ska göras senast xxxx-xx-xx. Kopia på kontrollrapporten sänds till miljöskyddskontoret.

Om cisternen byts ut eller inte längre använd ska detta meddelas miljöskyddskontoret.

Vid granskning av kontrollrapporten från den återkommande kontrollen tas en administrativ avgift på xxx kr ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

xx
xxinspektör