

2C - Exempel Svar inte informationsplikt

plats för kommunlogo
kontorets tel, etc..

MEDDELANDE
2xxx-xx-xx Dnr.....

1(1)

Information om installation av cistern med tillhörande rörledningar på fastigheten.....

Ni har inlämnat information om installation av cistern med tillhörande rörledningar till miljöskyddskontoret.

Miljöskyddskontoret vill härmed meddela att informationsplikt råder inte för cisterner och rörledningar innehållande dieselbrännolja eller eldningsolja placerade inomhus t.ex. villacistern placerad i källare eller angränsande utrymme med daglig tillsyn.

Övriga upplysningar

- Installationskontroll ska ske av ackrediterat kontrollorgan (se SWEDACs webbplats www.swedac.se. Välj Ackreditering - Vilka är ackrediterade - I Sverige. I rutan Ackrediteringsområde markera Cisterner - Öppna)
- Återkommande kontroll ska därefter ske vart 12:e år / alternativt vart 6:e år av ackrediterat kontrollorgan.
- Kopia av kontrollrapport efter återkommande kontroll behöver inte inlämnas till miljöskyddskontoret.
- Spara kontrollrapporterna. De ska kunna visas upp vid ett eventuellt tillsynsbesök som miljöskyddskontoret gör. De bör också bevaras med hänsyn till försäkringsfrågor.

xx
xxinspektör