

3 A Checklista vid handläggning av skrotning av cisterner och tillhörande ledningar

Innehavaren bör använda blankett för information om skrotning av cisterner och tillhörande ledningar (finns i *bilaga 8*)

1 Om möjlighet finns gör ett besök på plats, helst i samband med skrotningen

2 Kontrollera särskilt inkomna uppgifter om

Cistern med samtliga tillhörande ledningar är tagna ur bruk

Cistern med tillhörande ledningar är tömda och rengjorda

Vem som utfört rengöring och borttagning

Alternativ till borttagning: Cisternen är kvar och sandfylld

Godtagbart alternativ för markförlagd cistern, om det är tekniskt svårt/dyrt att avlägsna den.
Påfyllningsrör ska vara borttaget.

Alternativ till borttagning: Cisternen är kvar och inte sandfylld

Innehavaren kan inte gärna, med stöd av MB, föreläggas att sandfylla för att undvika risk för sättningar.
Rådgör i sådant fall med BN, om det i detta fall är godtagbart att lämna en cistern utan att sandfylla den. Vid behov kan tvingande beslut behöva tas av BN.
Påfyllningsrör ska vara borttaget.

Behöver anmälan kompletteras.

Om ja, se
3B - Exempel Komplettering skrotning

3 Svara på inkommen anmälan om skrotning av cistern med tillhörande ledningar. Se 3C - Exempel Svar skrotning