

4 A Checklista vid handläggning av tillstånd för hantering, lagring och användning av produkter som är skadliga för grund-/ ytvatten inom fastställt vattenskyddsområde /information om installation av cisterner och tillhörande ledningar eller annan hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde enl NFS 2000:4 4:1 §

Innehavaren bör använda blankett för tillstånd för hantering, lagring och användning av produkter som är skadliga för grund-/ ytvatten inom fastställt vattenskyddsområde (finns i *bilaga 7*, samma blankett används för information om installation enligt NFS 2000:4).

Samtliga uppgifter bör finnas, vare sig det handlar om en tillståndsprovning, eller en information om hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, enligt de generella kraven i NFS 2000:4.

1 Om möjlighet finns görs ett besök på plats

2 Kontrollera särskilt inkomna uppgifter om

- Vilket vattenskyddsområde som berörs och särskilda bestämmelser som gäller
- Uppgifter om konstruktions- och tillverkningskontroll, och eventuell certifiering
- Var cistern med samtliga tillhörande ledningar är placerade I mark, inomhus eller utomhus ovan jord.
- Typ av cistern och ledningar Uppgifter om material och korrosionsskydd
- Förekommer markförlagda/ ingjutna ledningar
- Kan cisternens samtliga sidor inspekteras
- Vad cisternen innehåller och mängd
- Invallning finns för ledningar och cisterner eller andra behållare Dubbelmantling kan vara godtagbart alternativ till invallning
- Invallningens storlek
- Andra skyddsåtgärder som motverkar vattenförorening
- Behöver tillståndsansökan kompletteras Om ja, se 4B- Exempel Komplettering tillstånd

3 Svara på inkommen tillståndsansökan, se 4C - Exempel Beslut tillstånd