

5 A Checklista för byggnadsnämnden handläggning av tillstånd för hantering av brandfarlig vara i cistern

1 Om möjlighet finns görs ett besök på plats

2 Kontrollera särskilt följande uppgifter som ansökan bör innehålla. **Fetstilt** är punkter enligt AR till SÄIFS 1995:3

- Plankarta**

Plankarta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi skall framgå.
Vid ansökan om förlängning av tillstånd: Också uppgift om bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning.
- Skiss över anläggningsområdet**

Ska visa t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser avses förläggas.
- Ritningar över byggnader** där brandfarliga vätskor ska hanteras

För varje byggnad ska framgå
- dess yttre utformning (fasadritning),
- dess funktion och rummens funktioner,
- uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass och
- ventilationens utformning, till- och frånluftdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden.
- Förändringar** av byggnader eller anläggningar sedan det förra beslutet

Tillämpligt vid *ansökan om förlängning av tillstånd*
- Processbeskrivning** av den planerade verksamheten

T.ex. från anbudsunderlaget. (Bör knappast vara behövligt för cisterner för eldningsolja m.m. där användningen är uppenbar, men behövs för olika slags industriell användning m.m. av brandfarliga varor)
- Drift- och skötselinstruktioner**

Sammanställning av detta bör ingå redan i ansökan. Men får vänta senast till avsyningsdagen.
- De brandfarliga varornas namn, klass och mängd**

Dessa uppgifter ska finnas för varje cistern etc. som ansökan omfattar
- Var cistern med samtliga tillhörande ledningar är placerade

I mark, inomhus eller utomhus ovan jord.

- Klassningsplaner.** Om sådana krävs enligt föreskrifter om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SÄIFS 1996:6). Gäller vanligen bara klass 1- och 2a-vätska.
- Senast gjorda **riskutredning** Tillämpligt vid *ansökan om förlängning av tillstånd*. Riskutredning krävs enligt 9 § LBE för yrkesmässig hantering. Närmare krav på riskutredning framgår av SÄIFS 2000:2.
- Uppgift om föreståndare för brandfarlig vara** Bör ingå redan i ansökan. Men får vänta senast till avsyningsdagen. Den formella anmälan av föreståndare ska göras till RN, inte till BN.
- Uppgifter om konstruktions- och tillverkningskontroll, och eventuell certifiering Dokumentation av detta får vänta senast till avsyningsdagen.
- Typ av cistern och ledningar Uppgifter om material och korrosionsskydd. Kan ingå i nästa punkt
- Teknisk beskrivning av cisterner
- Förekommer markförlagda/ ingjutna ledningar
- Kan cisternens samtliga sidor inspekteras
- Särskilda skyddsåtgärder såsom invallning
- Eventuell invallnings storlek
- Underskrift** Av firmatecknare hos det företag som avser att driva/bedriver verksamheten.
- Behöver tillståndsansökan kompletteras?

3 Medför den sökta hanteringen också krav på bygglov för cistern? Har ansökan om bygglov inkommit? Bygglovsansökan bör handläggas parallellt med denna tillståndsprovning.

4 Vid behov begärs komplettering av ansökan

5 Samråd med/remiss till RN (obligatoriskt), samt med andra berörda kommunala och statliga myndigheter. MHN bör alltid informeras om det gäller verksamhet inom vattenskyddsområden (MHN ska då parallellt ha fått information från sökanden enligt

NFS 2000:4, men sådant kan ha missats). Även i andra fall kan samråd med MHN vara lämpligt, om t.ex. invallning eller annat skydd bör krävas av miljöskäl.

6 Beslut om tillstånd. Ska vara tidsbegränsat. Bör när det gäller cistern för brandfarlig vara som omfattas av SÄIFS 1997:9 vara samma som intervallet för återkommande kontroll enligt SÄIFS 1997:9, d.v.s. 6 eller 12 år.

7 Avsyrning. Ska utföras tillsammans med RN och tillståndshavaren. Andra som BN samrått med i ärendet (t.ex. MHN) ska också ges tillfälle att närvara. Vad avsyrningen bör omfatta redovisas inte här. Se råd i Brandfarliga varor - kommunernas roll i den nya lagstiftningen⁷

8 Upprätta protokoll från avsyrningen

9 Beslut om att verksamheten får påbörjas.